



CERTIFICATE

VİS VANA SAN. İTH. VE İHR. TIC. LTD. ŞTİ.

DN 50 (2"), DN 100 (4") ve DN 200 (8") ölçüsünde, PN 20 (SINIF 150 #) basınç sınıfındaki Küresel Vanalar ve DN 50 (2"), DN 125 (5"), DN 300 (12") PN 20 (SINIF 150 #) basınç sınıfındaki Sürgülü Vanalar, TCS Sertifikasyon enspektörünün nezareti altında API 6FA, API 607 ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre yangın testine tabi tutulmuştur ve testler olumlu sonuçlanmıştır. İlgili vanaların yangın testi raporu TCS Sertifikasyon enspektörü tarafından onaylanmış ve müşteri talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenmiştir.

PN 20 (CLASS 150 #); DN 50 (2"), DN 100 (4"), DN 200 (8") Ball Valves and PN 20 (CLASS 150 #); DN 50 (2") DN 125 (5"), DN 300 (12") Gate Valves has been fire tested according to related standards API 6FA, API 607 and ISO 10497 under witnessing of TCS Certification Inspector with satisfactory results. The fire test report of the related valves has been approved by TCS Certification Inspector and this certificate has been issued upon Client's request.

Kalifikasyon Aralığı / Qualification Range

BALL VALVES DN 15 (1/2") to DN 400 (16")
PN 10, PN 16, PN 20 (CLASS 150), PN 25, PN 40 (CLASS 300)
GATE VALVES DN 15 (1/2") to DN 600 (24")
PN 10, PN 16, PN 20 (CLASS 150), PN 25, PN 40 (CLASS 300)

Ekler / Annex

Rapor No/Report No: TCS180925-VİS01
Rapor No/Report No: TCS180925-VİS02
Rapor No/Report No: TCS180925-VİS03
Rapor No/Report No: TCS180925-VİS04
Rapor No/Report No: TCS180925-VİS05
Rapor No/Report No: TCS180925-VİS06

Test Sonucu / Test Result

Satisfactory / Uygun Bulunmuştur

Sertifika No / Certificate No:

MU_18001-TR

Proje No / Project No:

TR_MU_18_033_00

Kullanıcı /
User

Genel
General

Test Tarihi /
Test Date

25.09.2018 / 26.09.2018

Test Standardı /
Test Standard

API 6FA, API 607 and ISO 10497

Test Yeri /
Test Place

Büyükkçekmece / İSTANBUL / TÜRKİYE

İmalat Yılı /
Year of Manufacturer

2018

Tarih / Date



Kocasinan Cad. Yanardağ Sk. No: 9/11 Küçükçekmece Ataşehir / İstanbul
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tccert.com www.tccert.com

Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

FRM.S.74_REV04

TCS